



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
РАЙОН „ИСКЪР”**

София, бул. "Кръстю Пастухов" №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10; 979 07 11

**РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА**

**Относно:** Подготовка на оферта за участие в тръжната процедура по ОП с предмет: „Реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда ОДЗ №96 и изграждане на пристройка - двуетажна сграда за две групи - 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв. 5, ж.к. „Дружба 1”, район „Искър”, гр.София.

Във връзка с направено искане с входящ номер № РИС18-ТД26-199(3)/09.03.18г. предоставяме следното разяснение:

**На въпрос 1:**

В количествените сметки част ОВК за подобект: Блок А, точка 26 е дадена – Циркулационна помпа 0,5 м3/сек, 3000 Па, част ОВК съществуваща сграда, точка 33 и точка 34, са дадени – Циркулационна помпа 0,6 м3/сек, 3000 Па, и Циркулационна помпа 0,3 м3/сек, 2000 Па, и подобект: Блок И, част ОВК е дадена – Циркулационна помпа 0,5м3/сек, 3000 Па.

Въпрос: Правилни ли са дименсиите м3/сек за дебитите на помпите, тъй като според нас такъв дебит е прекалено голям за отопление.(пример 0,5м3/сек=1800 м3/час)

**Отговор:**

След преглеждане и проверяване на техническата документация бе установено, че е допусната **техническа грешка** в изписването на дименсиите м3/сек, като същите следва да се четат като л/сек.

**На въпрос 1:**

Към Предложение за изпълнение на поръчката –Образец №5. се прилагат Сертификати за съответствие на влаганите материали“.

Моля Възложителя да предостави /уточни/ в спецификация за кои видове материали е нужно участникът да предостави Сертификати/ Декларации за съответствие на етап подаване на оферта.

**Отговор:**

Необходимо е да се представят сертификати за материалите, които са предвидени по количествена сметка (КС)

С уважение,

**ИВАЙЛО ЦЕКОВ**  
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР”



Подписите са заличени  
на основание чл.2,  
ал.2, т.5 от ЗЗЛД

Съгласувал:

инж. Меглена Тончева, началник отдел „КСЕ”